



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

№ UA.032.CC.0537-18

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з
Срок действия с/
Term of validity is from

від 14 листопада 2018 р. до 13 листопада 2022 р.

Сертифікат
видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські системи кабельних трас»,
84333, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. А. Куїнджі, 14, ЄДРПОУ 33529062

Продукція
Продукция/Production

Система вогнестійких металевих кабельних лотків драбинного типу
системи «Lotsman», *торгової марки «SCaT»*
Клас вогнестійкості - P 90.
*Компоненти системи, кріпильні елементи та аксесуари до них і марки
кабелів які забезпечують функціонування кабельної лінії протягом 90 хв.
згідно з додатками № 1-2*

25.99

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту» пп. 5.15, 5.16;

ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» пп. 4.36 (е, ж);

ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість», «Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій», затвердженого наказом ДІЯР України від 17.10.2016 № 175;

СОУ НАЕК 100:2016 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних станцій. Загальні технічні вимоги» табл. 12, 13, 14;

Сейсмостійкість при інтенсивності зовнішніх факторів - 9 балів при рівні встановлення над нульовою відміткою до 70 метрів на будівельних конструкціях

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українські системи кабельних трас»

Виробник
Производитель/
Producer
Місце
виробництва
Место производства/
Place of production

84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. О. Тихого, 10-г

Сертифікат
видано органом
сертифікації
Сертификат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body
Додаткова
інформація
Дополнительная
информация/Additional
information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що випускається серійно з 14.11.2018 р. до 13.11.2022 р.

Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якістю виробництва продукції згідно з Ліцензійною угодою

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 25.10.2018 № 4/СКЛ-18 та від 20.10.2011 № 11/СКЛ-11 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 2Н365 терміном дії до 10.04.2019).
Протокол сертифікаційних випробувань від 23.03.2018 № 17 ВЛ Незалежна випробувальна лабораторія ТОВ НВП «Атомкомплексприлад» (атестат акредитації № 2Т102 дійсний до 28.05.2022).
Сертифікат відповідності на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015 № UA. MQ.048-103-18 терміном дії до 29.03.2021.
Рішення ОС «ЦСМВ» № 421/2018 від 14.11.2018 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



10175
DCTV EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК 1
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0537-18 від 14 листопада 2018 р. до 13 листопада 2022 р.

**Перелік компонентів кабельних драбин
системи «Lotsman» TM ScaT з елементами кріплення до них і аксесуарами**

№ п/п	Найменування продукції	арт.
1	Лоток драбинного типу SLCU, LLCUp, SLCUp, LCV, LCVp	3123250-3149060
2	Поворот 90° LCU	3215250-3219450
3	Кришка повороту 90° LCU	3215041-3219041
4	T-відвід LCU	3325250-3329450
5	Кришка T-відводу LCU	3325041-3329041
6	Хрестовина LCU	3315250-3319450
7	Кришка хрестовини LCU	3315041-3319041
8	Пластина шарнірного з'єднувача LCU	3530250-3530450
9	Пластина з'єднувальна LCU	3510240-3510440
10	Пластина з'єднувальна універсальна LCU	3520240-3520440
11	Пластина з'єднувальна регульована LCU	3550250-3550450
12	Консоль настінна	2611940-2616950
13	Консоль кронштейну	2613040-2619050
14	Кронштейн стельовий	2661060-2664070
15	Кронштейн настінний	2663660-2669660
16	Кронштейн настінно-стельовий	2663560-2666560
17	Консоль монолітна	3615070-3619070
18	Планка кронштейну	2621460-2620960
19	Підвіска	2723060-2729060
20	Планка перфорована	2643060-2640860
21	Планка кронштейну С-подібна	3620660-3620960
22	Поперечина лотку драбинного типу	3623050-3629050
23	Поперечина лотку драбинного типу	3613050-3619050
24	З'єднувач планки кронштейну	2670060
25	Станина стельова подвійна	3630580
26	Станина стельова одинарна	3630590
27	Підвіс трапецієподібний 120	2170060
28	Станина стельова	2630380
29	Станина стельова регульована	2630260
30	Скоба стельова	2650260
31	Пластина дистанційна	3633160-3639160
32	Кутник монтажний	2630060
33	Кутник регульований	3630060
34	Гайка монтажна	3630090
35	Фіксатор кришки	3630051
36	Фіксатор лотку LCU	3630000
37	Затискач LCU/ V	3710140-3711640
38	Скоба монтажна металева CMM	1210064-1210502

Всі артикули можуть бути виконані варіантах:

Виконання 1 (без додавання букв в кінці артикулу) - оцинковані за методом Сендзимира.

Виконання 2 (з додаванням G) - гаряче цинкування.

Виконання 3 (з додаванням INOX) - нержавіюча сталь.

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0537-18 від 14 листопада 2018 р. до 13 листопада 2022 р.

Перелік кабелів, які забезпечують функціонування кабельної лінії протягом 90 хвилин стандартного температурного режиму пожежі

№ пп	Кабельна лінія (марки кабелів)	Виробник
1	IKK K 147 HXH-FE180/E90-0 5x1,5 RE 0,6 /1,0 kV IKK K HXH-FE180/E90-0 3x1,5 RE 0,6 /1,0 kV IKK K 147 HXH-FE180/E90-0 4x50 RM - 0,6 /1,0 kV (N)HXH-J 3x1,5 RE 0,6 /1,0 kV (N)HXH-J 4x50 RM 0,6 /1,0 kV	ТОВ «Інтеркабель Київ», Україна ТОВ «ТФ Кабель Україна», Україна фірма «Tele-fonika Kable Sp.z o. o. S.K.A, Польща

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)